



Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI

Demoprojekt Regmet P19/20M

(časově omezený demoprojekt pro zařízení Regmet P19/20M)

Verze systému: 4.0.2.0


Poslední revize dokumentu: 2.7.2008 15:28:00

Jméno dokumentu: Demoprojekt_pro_Regmet_P19_20M_v1.0.doc

Právo změn vyhrazeno. Copyright 2007 CORAL s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

1. Automatická instalace systému TIRS.NET

Po vložení instalačního CD do mechaniky se Vám automaticky zobrazí dialogové okno, které Vám nabídne spustit instalaci systému TIRS.NET v několika krocích, nebo zobrazit informační materiály společnosti CORAL s.r.o.. V případě, že máte na Vašem počítači zakázáno automatické spuštění CD po vložení musíte instalaci spustit souborem **START.EXE**, který se nachází v kořenovém adresáři (root) na instalačním CD. Následně postupujte dle pokynů instalačního programu. V případě, že jste stáhli distribuci systému TIRS.NET z Internetu ve formě archívu *.zip, musíte nejdříve archív rozbalit a následně spustit soubor **START.EXE**.



Krok 1 - Instalace prostředí Microsoft.NET Framework verze 2.0 nebo vyšší.

Toto prostředí vyžaduje ke své činnosti systém TIRS.NET.

Krok 2 - Instalace Microsoft SQL Serveru MSDE

Jelikož jednotlivé moduly systému TIRS.NET (např. Historický modul) ukládají data do databáze MS SQL, je nutné ke správnému chodu systému tento produkt nainstalovat.

Krok 3 - Instalace TIRS.NET Base - základ systému.

Instalace základních komponent systému TIRS.NET.

Krok 4 - Instalace TIRS.NET PRJ DB - databáze.

Vytvoření výchozího projektového adresáře a databáze.

Krok 5 - Instalace ukázkových projektů.

Nakopírování ukázkového projektu pro zařízení Regmet P19/20M. Po kliknutí na tlačítko *Krok 5* se Vám zobrazí dialogové okno ve kterém je seznam dostupných demoprojektů. Vyberte ze seznamu položku *Demoprojekt pro Regmet P19/20M* a klikněte na tlačítko *Instalovat projekt*. Po nakopírování demoprojektu se Vám vytvoří databáze *TN_MAIN_REGMET_P19_20M* v Microsoft SQL Serveru, do které se budou zapisovat historické stavy připojené technologie - Regmet P19/20M.

V případě, že budete potřebovat přistupovat k této databázi z jiných programů, např. Microsoft Excel, atd., uvádíme zde i přístupové údaje k MS SQL serveru.

Jméno: sa
Heslo: coral

1.1. Příprava před spuštěním demoprojektu

Jelikož zařízení Regmet P19/20M komunikují po sběrnici RS485, pomocí protokolu Modbus RTU, je třeba před prvním spuštěním ukázkového projektu nastavit odpovídající adresu, komunikační rychlost a sériový port počítače, na který je připojeno Vaše zařízení. Tato nastavení provedete změnou konfigurace demoprojektu nebo zařízení.

1.1.1. Nastavení adresy

V demoprojektu je přednastavena adresa 6. Jestliže adresu nastavenou v zařízení nechcete měnit, upravte ji v demoprojektu. Můžete použít MS Excel nebo konfiguraci upravit přímo ručně v XML souboru.

Jestliže chcete použít nástroj MS Excel, otevřete soubor

C:\TNPRJ\Regmet_P19_20M\TNcfg_Modbus_P19_20M.xls. Zobrazí se Vám předvyplněné konfigurační tabulky konektoru:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Export/Import			Prefix jména pro signály PLC	Modem - Čas pro navázání spojení [s]	Modem - nové spojení po chybě za [s]	Modem - maximální délka spojení [s]	Modem - prodleva mezi spojeními [s]	Komunikační kanál COM bd,bit,par,stop TCP, UDP IP:port TAPI :nazev {číslo}	Prodleva mezi telegraf [ms]
	Jméno PLC	Číslo (adresa) PLC	Flags (přízn)	PREFIX	MOD_CONN	MOD_REPEAT	MOD_LIMIT	MOD_SPACE	CHANNEL	SPACE
1	PLC	6	263	PLC1						
2	NAME	ADDRESS	FLAGS	PREFIX	MOD_CONN	MOD_REPEAT	MOD_LIMIT	MOD_SPACE	CHANNEL	SPACE
3	P1	6	263	PLC1						
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

Na obrázku označenou položku (list PLC, sloupec ADDRESS) upravte podle potřeby, uložte a exportujte konfiguraci do XML pomocí tlačítka *Export/Import* a v následujícím okně volbou *Exportovat*.

Export / import konfigurace

Typ exportu

Plná konfigurace

Historie - interní

Historie - externí

Formát

Text

XML

Zapisovat i prázdné hodnoty

Jméno exportního/importního souboru:

D:\TNPRJ\Regmet_P19_20M\TNcfg_Modbus_P19_20M.xml


Exportovat

Importovat

Zavřít

Při ruční úpravě konfigurace postupujte takto:


- 1) Spusťte program *Poznámkový blok* z MS Windows.
- 2) V programu *Poznámkový blok* otevřete soubor
C:\TNPRJ\Regmet_P19_20M\TNcfg_Modbus_P19_20M.xml
- 3) V souboru XML najdete položku <ADRESS>6</ADRESS> vnořenou v úrovni PLC. Správný parametr je vyznačen níže na obrázku.
- 4) Přepište tuto číselnou hodnotu uzavřenou v <ADRESS> </ADRESS> na Vaši adresu, kterou používá Vaše zařízení Regmet P19/20M.
- 5) Soubor uložte.




1.1.2. Nastavení komunikační rychlosti a sériového portu

Pro změnu komunikační rychlosti a čísla sériového portu počítače můžete provést pomocí součásti systému TIRS.NET - *TN Project Manager*, nebo ručně pomocí *Poznámkového bloku*.

V prvním případě spusťte aplikaci *TN Project Manager* (*Start / Všechny programy / TIRS.NET / ...*) :




Do vyplněného řádku klikněte myší, zobrazí se následující okno:



Zde upravit vyznačené pole podle potřeby, potvrďte OK a v hlavním okně nástroje změny uložte.

Při změně „ručním“ způsobem v aplikaci *Poznámkový blok* otevřete soubor *C:\TNPRJ\Regmet_P19_20M\Regmet_P19_20M_prj.txt*:




Vyznačené položky upravit podle Vaší potřeby – číslo sériového portu počítače a komunikační rychlost. Změny uložte.

Poznámka: Pokud jste při instalaci v *Krok 4.* zvolili jiný pevný disk než C:, naleznete soubor XML na tomto disku. Aby byl Demoprojekt nastaven jako aktivní, je nutné ho nainstalovat, viz. instalace krok 5. **V případě, že je na instalačním CD více projektů, bude nastaven jako aktivní projekt ten, který nainstalujete jako poslední.**

1.2. Spuštění ukázkového projektu pro zařízení Regmet P19/20M

Z pracovní plochy MS Windows, spusťte vytvořeného zástupce *TIRS.NET - DEMO*. Při prvním spuštění budete požádáni o zadání některých údajů – zde zadejte pouze heslo, které bude vyžadováno pro přístup do editačního režimu v nástroji TN Panel.

Při prvním spuštění budete požádáni o zadání následujících údajů:




Heslo - zde si můžete zadat libovolné heslo, které bude vyžadováno nástrojem *TN Panel* při přechodu do *Editačního režimu* (režim, ve kterém můžete editovat zobrazený vizualizační panel, měnit vlastnosti prvků, atd.)

Potvrzení hesla - vyplňte stejné heslo (kontrola správnosti hesla)

Dodavatel - můžete vyplnit jméno dodavatele daného projektu

Uživatel - můžete vyplnit jméno uživatele daného projektu


Následně se Vám spustí nástroj *TN Panel* se zobrazeným vizualizačním ukázkovým panelem *Demo.tnp*. Obsahuje hodnotu intenzity osvětlení dodávanou z Vašeho zařízení Regmet P19/20M. Protože je tento projekt pouze ukázkový, zobrazuje se na všech místech stejná hodnota z jednoho měřiče.



1.3. Popis jednotlivých tlačítek ve vizualizačním panelu


Regmet P19/20M

Po kliknutí na toto tlačítko se Vám zobrazí jiný vizualizační panel. Kliknutím na tlačítko *Kanceláře* se zobrazí původní vizualizační panel.



Historie – Graf

Zobrazí historická data formou grafu za posledních 24 hodin. Jelikož jsou data ukládána do historie (databáze MS SQL) v rastru 1 minuta, je třeba při prvním spuštění demoprojektu počkat, než se do databáze uloží dostatečný vzorek dat pro vykreslení grafu. Zobrazený časový interval, rastr i rozsah os je možné uživatelsky změnit.




Historie – Tabulka

Zobrazí historická data ve formě tabulky.

Datum	Čas	io1
27.05.2008	08:47:42	0
27.05.2008	08:47:47	1068
27.05.2008	08:47:52	1069
27.05.2008	08:48:00	1067
27.05.2008	08:48:02	1067
27.05.2008	08:48:17	1066
27.05.2008	08:48:22	1065
27.05.2008	08:48:27	1066
27.05.2008	08:48:37	1067
27.05.2008	08:48:42	1068
27.05.2008	08:48:47	1066
27.05.2008	08:49:00	1064
27.05.2008	08:49:02	1064
27.05.2008	08:49:07	1063
27.05.2008	08:49:12	1062
27.05.2008	08:49:17	1064
27.05.2008	08:49:22	1065
27.05.2008	08:49:27	1063
27.05.2008	08:49:32	1064
27.05.2008	08:49:47	1063
27.05.2008	08:49:52	1064
27.05.2008	08:49:57	1063
27.05.2008	08:50:00	1062
27.05.2008	08:50:02	1062
27.05.2008	08:50:07	1060
27.05.2008	08:50:17	1059

Alarmy

V případě překročení nastavených hodnot dojde k vyvolání alarmového hlášení, které je indikováno tak, že tlačítko Alarmy zčervená. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí seznam nepotvrzených alarmů. Vybráním alarmu a kliknutím na tlačítko *Potvrdit alarm* se vybraný alarm potvrdí – alarm zmizí ze seznamu aktuálních alarmů a do seznamu historie alarmů je zapsána informace o uživateli, který alarm potvrdil.



Nastavení limitních stavů v demoprojektu (v případě překročení dojde k vyvolání alarmu):

Intenzita osvětlení: dolní limita 100, horní limity 1000, 1500, 3000, 5000

Další možnosti systému TIRS.NET naleznete v manuálu První kroky s Demoprojektem a v dalších podrobných manuálech.